

Checkliste

zur Prüfung von Feuerwehrplänen

v 1.5 Stand: 01.10.2024

LANDKREIS FULDA



Landkreis Fulda
Fachdienst Gefahrenabwehr
Otfrid-von-Weißenburg-Str. 3
36043 Fulda
www.landkreis-fulda.de

Ihr Ansprechpartner:
Vorbeugender Brandschutz
brandschutz@landkreis-fulda.de
Telefon 0661 / 6006 -6101 oder 6103
Fax 0661 / 6006-6091

Anhang 1: Checkliste zur Prüfung von Feuerwehrplänen

Erläuterung:

Diese Checkliste dient der strukturierten und effizienten Prüfung der eingereichten Feuerwehrpläne. Inhalte, bei denen es sich um Ergänzungen oder um Abweichungen gegenüber der Norm handelt, sind in blauer Kursivschrift dargestellt. Inhalte, welche ausschließlich den Planbeispielen der Norm zu entnehmen sind, wurden in Spalte 1 durch ein „P“ gekennzeichnet.

DIN 14095	Merkmal	nicht erford.	o.k.	nicht o.k.
	Bestandteile eines Feuerwehrplanes			
5.1.a	allgemeine Objektinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.b	zusätzliche textliche Erläuterungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.c	Umgebungsplan (optional)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.d	Übersichtsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.e	Geschossplan/ Geschosspläne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.f	Sonderplan/ Sonderpläne (optional):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.2	<i>Detailpläne</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.3	<i>Dachaufsichtenplan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.4	<i>Löschwasserrückhaltung/Abwasserplan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Allgemeine Objektinformationen			
5.2.a	Objekt-Nr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.a	Brandmeldeanlagen-Nr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.a	Objektbezeichnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.b	Anschrift, Telefon, Fax	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.c	Art der Nutzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.d	Ansprechpartner im Einsatzfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.e	Inhaltsverzeichnis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.f	Planstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„P“	Verteiler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	zusätzliche textliche Erläuterungen			
5.6.a	Personalbestand und Nutzerzahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.b	Regelbetriebszeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.c	Standort und Art des FSD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.d	Erstinformationsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.e	Objektfunkanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.f	Löschwasserversorgung (u.a. Löschwasserbehälter, Stautufen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.g	Anlagen / Einrichtungen zur Löschwasserrückhaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.h	ortsfeste Meldeeinrichtungen (Brandmelde-, Brandwarnanlage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang 1: Checkliste zur Prüfung von Feuerwehrplänen

DIN 14095	Merkmal	nicht erford.	o.k.	nicht o.k.
5.6.h	RWA (Standorte, Schutzbereiche, Auslösung, Bedienstellen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.h	Löschanlagen und -einrichtungen, ggf. Lage der Zentrale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.h	Art und Menge der Löschmittel, Schutzbereiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.i	Standorte und Mengen von Druckgasbehältern/ Druckbehältern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.i	sonstige Gefahrstoffe (Hinweis auf Standort der Information der Gefahrstoffe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.i	Einstufung nach BetrSichV, Gefahrengruppe, Ex-Zone, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.j	Hinweise zur Energieversorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„P“	<i>Erreichbarkeit der verantwortlichen Energieversorger</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.j	Technische Anlagen mit Gefährdungspotential	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.j	Details zur PV-Anlage, Leitungsverlauf, Trennschalter, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.k	Aufzüge (Art, Nummer, Nutzlast, Lage Maschinenraum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.k	Aufzüge (Hinweis Evakuierungsschaltung, Brandfallsteuerung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.k	EDV-Anlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.k	Klima- und Lüftungsanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.l	Kurzinformationen zur Gebäudekonstruktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.m	Sonstige Informationen (, z.B. Lage Sammelstelle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Umgebungsplan			
5.4.a	Nachbarbebauung, benachbarte Straßen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.b	Nutzung der Gebäude und Anlagenteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.c	Anbindung an die öffentlichen Verkehrsflächen			
5.4.d	befahrbare Flächen nach DIN 14090 in RAL 7004 Signalgrau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.e	Löschwasserentnahmemöglichkeiten mit Mengenangabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.f	Standort Erstinformationsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.g	Bedienstelle Objektfunk und ggf. Teilversorgungsbereiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.h	Haupt- und Nebenzufahrten sowie deren Bezeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.i	Zufahrtsbegrenzungen Breite, Höhe, Belastung (<i>Symbolliste</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Übersichtsplan			
5.5.a	betriebsübliche Gebäudebezeichnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	betroffene Gebäude in RAL 1015 Hellelfenbein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>nicht betroffene Gebäude auf dem Grundstück ohne Farbe</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>bei abweichenden Adressen auch Postanschrift</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.a	Gebäudenutzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.a	angrenzende öffentliche Straßen mit Straßennamen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.b	Anzahl der Geschosse (Buchstaben-Zahlen-Kombination)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.c	Darstellung der Nachbarschaft (<i>graue Schraffur</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang 1: Checkliste zur Prüfung von Feuerwehrplänen

DIN 14095	Merkmal	nicht erford.	o.k.	nicht o.k.
„P“	Nutzung <i>und Geschossigkeit</i> der Nachbarschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.d	Anbindung an öffentliche Verkehrsflächen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	öffentliche Verkehrsflächen in RAL 7004 Signalgrau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.e	Zufahrten einschließlich Absperrungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Hinweise auf Öffnungsmöglichkeiten von Toren, Schranken, etc.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>entnehmbare und nicht entnehmbare Poller</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.e	Straßen und Wege auf dem Grundstück	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	befahrbare Flächen nach DIN 14090 in RAL 7004 Signalgrau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.e	definierte Aufstellflächen n. DIN 14090 <i>in RAL 7005 Mausgrau</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>besondere Anleiterstellen</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.e	Einfriedungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.f	Zufahrtsbegrenzungen Breite, Höhe, Belastung (<i>Symbolliste</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.g	Gebäudeeingänge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.g	Treppen und Treppenträume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.g	Feuerwehr-Aufzüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.h	Löschwasserentnahmemöglichkeiten mit Mengenangabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Hinweis auf benachbarte Stellen mit Entfernungsangabe</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.i	Hauptabsperreichrichtungen Gas, Wasser, Strom, Fernwärme,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.i	freiliegende Rohrleitungen (Rohrbrücken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.j	Lage von Transformatoren und Übergabestationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.j	Lage elektrischer Freileitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Angabe zur Spannung, Kennzeichnung nach Symbolliste</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.j	Wechselrichter-Trennschalter/ DC-Notausschalter von PV			
5.5.k	nicht befahrbare Flächen in RAL 1003 Signalgelb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.l	Brandwände (breite rote Volllinie, Symbol nach DIN 14034-6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.m	BMZ, Blitzleuchten, FBF, FAT, FSD, FSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.n	Bedienstelle Objektfunk und ggf. Teilversorgungsbereiche			
5.5.o	Standort und Menge Sonderlöschmittel			
5.5.p	Einspeisemöglichkeiten für Löschmittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„P“	Standort Sprinklerzentrale o. ä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Kennzeichnung der Schutzbereiche von Löschanlagen</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.q	festgelegte Sammelstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.r	Bereiche mit besonderer Gefahr in RAL 3001 Signalrot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Hinweis auf weiche Bedachung oder F0 als Textfeld</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Hinweis auf Kanaleinläufe o. ä. als Textfeld</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang 1: Checkliste zur Prüfung von Feuerwehrplänen

	Geschossplan/ Geschosspläne			
5.6.a	Bezeichnung des dargestellten Geschosses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.b	Raumnutzung, ggf. Raumnummern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Licht- und Lufträume als Textfeld</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Anzahl der Betten pro Raum/ Personen pro Geschoss</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	Bereiche mit besonderer Gefahr in RAL 3001 Signalrot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.c	Brandwände und sonstige raumabschließende Wände	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.d	Feuer-/ Rauchschutzabschlüsse mit Brandschutzanforderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.e	Öffnungen ohne Feuerschutzabschlüsse in Decken/ Wänden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.f	Zu- und Ausgänge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.g	Treppenräume, Treppen und deren Laufrichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.g	Treppenbezeichnung, erreichbare Geschosse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	vertikale Rettungswege in RAL 6024 Verkehrsgrün	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	horizontale Rettungswege in RAL 6019 Weißgrün	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.h	besondere Angriffs- und Rettungswege (z. B. Rettungstunnel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>besondere Anleiterstellen</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.i	Feuerwehraufzüge und sonstige Aufzüge (<i>Symbolliste</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Nummerierung, erreichbare Geschosse</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.i	Förderanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.j	nicht begehbbare Flächen (z. B. Dächer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.k	Bedienstellen von brandschutztechnischen Anlagen (z. B. RWA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Rauchableitungsöffnungen nach DIN 14034-6</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.l	Steigleitungen (nass und/ oder trocken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„P“	Einspeise- und Entnahmestellen (Größenangabe A, B, C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.l	Wandhydranten Typ F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.m	Löschanlagen, Lage der Zentrale, Art/ Menge der Löschmittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„P“	Schutzbereiche (blaue/ <i>gelbe</i> Schraffur oder Rahmen, Symbol)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.n	Standorte/ Art von Sonderlöschmitteln und -zusätzen (u.a. Feuerlöschern > 50kg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.o	Standorte BMZ, Blitzleuchten, FBF, FAT, FIZ, FSD, FSE, BWZ			
5.6.p	Warnhinweise, wenn Löschmittel nicht eingesetzt werden dürfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.q	Standorte und Menge von Druckgasbehältern/ Druckbehältern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.r	Angaben über Art und Menge von gefährlichen Stoffen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„P“	Kennzeichnung der Räume mit Warnzeichen der DIN EN ISO 7010, bzw. Gefahrenbereiche nach FwDv 500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.t	Räume von haustechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.t	elektrische Betriebsräume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Angaben zur elektrischen Spannung (Hochspannung, Trafo, PV)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.u	Absperrerichtungen Gas, Wasser, Strom, Fernwärme, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bearbeiter:

Fachdienst
Gefahrenabwehr

Stand:

10 / 2024

Seite 4 von 5

Anhang 1: Checkliste zur Prüfung von Feuerwehrplänen

	<i>Farben der Schieber nach Symbolliste / DIN 14034-6</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Wechselrichter-Trennschalter/ DC-Notausschalter von PV</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„P“	verkleinerter Übersichtsplan mit Hervorhebung <i>in RAL 1015</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>bei Teilplänen verkleinerter Geschossplan mit Nummer</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.v	Gebäudequerschnitt (insbesondere Höhenversatz Geschosse)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dachaufsichtenplan (auch als Erweiterung Geschossplan)			
5.7.3	Dachterrassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.3	Technikzentralen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.3	Photovoltaik-Anlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.3	Aufzugsmaschinenräume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.3	Befahranlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.3	Sendemasten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.3	Rauch- und Wärmeabzugsöffnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.3	Lichtbänder und Lichtkuppeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.3	begehbare Flächen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.3	zugelassene und geprüfte Anschlagpunkte für PSA geg. Absturz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Löschwasserrückhaltung/Abwasserpläne			
5.7.4	Abwasserkanäle auf dem Grundstück	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.4	Zuflüsse in das öffentliche Abwassernetz, Vorfluter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.4	Rückhaltebecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.4	Absperrmöglichkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Format			
6.1	DIN A4 oder DIN A3, korrekt gefaltet und bedruckt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1	Schutz gegen Nässe und Verschmutzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1	Abgabe in digitaler Form, Datenstruktur, Beschriftung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Maßstab			
6.2	formatfüllende Darstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	sämtliche Geschosspläne in einheitlichem Maßstab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Raster oder Maßstabsleiste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Rasterlinien im Bereich von Straßen/ Gebäuden unterbrochen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Angabe zum ungefähren Maßstab</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kartographische Richtung			
6.3	Nordpfeil in allen Plänen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ausrichtung der Pläne			
6.4	Hauptzufahrt/ Hauptzugang am unteren Planrand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	Pläne in identischer Ausrichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Farbige Darstellungen und Symbole			
6.5	Graphische Symbole nach DIN 14034-6, DIN ISO 7010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang 1: Checkliste zur Prüfung von Feuerwehrplänen

6.5	tragende und raumabschließende Bauteile vollflächig in Schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	Löschwasser etc. in RAL 5015 Signalblau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beschriftung			
6.8	Angaben im Klartext, keine unbekannten Abkürzungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Textfelder mit schwarzem Rahmen</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Legende am rechten oder unteren Blattrand</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>in der Legende nur die Symbole des jeweiligen Blattes</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8	Schriftgröße mindestens 2 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8	Kantenlänge der Symbole mindestens 7 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schriftfelder			
6.9	Schriftfeld oben rechts für Objekt-/ Plan-Nr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9	Seitenzahlen/ Blattnummern in schlüssiger Reihenfolge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9	Plankopf unten rechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Überschrift „Feuerwehrplan“</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9	Objektbezeichnung <i>und Nutzung</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Postanschrift</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„P“	Angabe zu Art des Planes (z. B. 2. Obergeschoss)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9	Erstellungsdatum und Ersteller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bearbeiter:

Fachdienst
Gefahrenabwehr

Stand:

10 / 2024

Seite 6 von 5