

TECHNISCHE ANSCHLUSSBEDINGUNGEN DER FEUERWEHR FÜR BRANDMELDEANLAGEN



DOWNLOAD



www.uds-beratung.de

→ Download

→ TAB Feuerwehren

Keine Gewähr für die
Gültigkeit der auf
unserer Website
veröffentlichten TAB's.



TAB

Die Technischen Anschlussbedingungen, Technischen Anschaltbedingungen oder auch (Technischen) Aufschaltbedingungen der Feuerwehren für Brandmeldeanlagen finden Sie hier nach Postleitzahl geordnet für ganz Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz.

TAB NICHT DABEI ODER AKTUELL?

Haben Sie eine aktuelle TAB, die hier nicht aufgeführt oder neueren Datums ist?

Dann senden Sie diese bitte an info@uds-beratung.de und wir werden sie umgehend in der Liste ergänzen.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.

UDS BERATUNG GMBH

Die UDS Beratung GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf Schulungen und Beratungen im Bereich Brandschutz und Sicherheitstechnik spezialisiert hat.

UDS bietet Dienstleistungen für Ingenieure, Fach- und Elektroplaner sowie Fachrichter der Sicherheitstechnik an.

Ihr Hauptfokus liegt auf der Unterstützung bei der Zertifizierung nach verschiedenen Normen wie DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement, DIN 14675 Brandmeldeanlagen und Sprachalarmanlagen und DIN EN 16763 Dienstleistungen für Sicherheitsanlagen.

- ✓ Beratung zur DIN 14675 Zertifizierung
- ✓ Schulungen rund um Brand- und Sprachalarmanlagen
- ✓ Prüfungssimulator zur DIN 14675 für BMA und SAA
- ✓ Schulungen rund um Elektro- und Sicherheitstechnik
- ✓ kostenlose Datenbank TAB's der Feuerwehr

→ **ANGEBOT ANFORDERN**

KONTAKT

UDS Beratung GmbH
www.uds-beratung.de
info@uds-beratung.de
Tel.: 0661-3802556

Instagram



Facebook



Google



UDS – Gemeinsam mehr erreichen!

TAB Hochsauerlandkreis
Anhang – Kommunaler Teil
Stadt Arnsberg

Ansprechpartner Feuerwehr Arnsberg

Herr Stefan Dümpelmann
Alter Graben 15
59755 Arnsberg
Telefon: 02932 / 201-2067
s.duempelmann@arnsberg.de

Herr Dominik Schwefer
Alter Graben 15
59755 Arnsberg
Telefon: 02932 / 201-2050
d.schwefer@arnsberg.de

Die einheitliche Schließung für das (FSD) und das (FSE) ist bei:

KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Duvendahl 92
D-21435 Stelle

eingerrichtet und nach Freigabe durch die FW Arnsberg dort zu beschaffen.

Die einheitliche Schließung für das FIZ ist bei:

Quadflieg & Co.
Heinrich-Lübke-Straße 11
59759 Arnsberg

eingerrichtet und wird durch die Feuerwehr Arnsberg dort beschafft

Die Kalotte der **Blitzleuchte** ist in der Farbe Rot auszuführen.

Anzahl der **Feuerwehrpläne** gem. DIN 14095 in DIN A3 (schriftlicher Planteil in DIN A4)

- 1 x laminiert am FIZ
- 3 x in Prospekthülle gefaltet auf DIN A4 mit oben liegender Legende
- 1 x 1 x in elektronischer Form als .pdf auf Datenträger (CD oder USB-Stick) oder per Mail an die Brandschutzdienststelle

Anzahl der **Feuerwehrlaufkarten** gem. DIN 14675, Format nach Absprache mit Brandschutzdienststelle

- 2 x laminiert am FIZ