

TAB Hochsauerlandkreis
Anhang – Kommunaler Teil
Kreis- u. Hochschulstadt Meschede

Ansprechpartner der Kreis- u. Hochschulstadt Meschede

Ordnungsamt
Brandschutztechniker
Herr Niklas Göckeler
Franz-Stahlmecke-Platz 2
59872 Meschede

Ordnungsamt
Sachbearbeiter Feuerschutz
Herr Dietmar Rinschede
Franz-Stahlmecke-Platz 2
59872 Meschede

Die einheitliche Schließung für das (FSD) und das (FSE) ist bei:

Firma Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Duvendahl 92
21435 Stelle

eingerrichtet und nach Freigabe durch die Kreis- u. Hochschulstadt Meschede dort zu beschaffen.

Die einheitliche Schließung für das FBF/FIBS ist bei:

Firma Industriebedarf Hoppe GmbH & Co. KG
Nehdener Weg 2
59929 Brilon

eingerrichtet und wird durch die Feuerwehr Meschede dort beschafft.

Die Kalotte der **Blitzleuchte** ist in der Farbe Rot auszuführen.

Anzahl der **Feuerwehrpläne** gem. DIN 14095 in DIN A3

- 1 x laminiert an der BMZ
- 1 x Laserdruck auf weißer, wasser- und reißfester Folie 120 micron
- 1 x in elektronischer Form als .pdf auf Datenträger (CD)
- 1 x per Mail an den Brandschutztechniker der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Herr Niklas Göckeler, n.goeckeler@meschede.de

Anzahl der **Feuerwehrlaufkarten** gem. DIN 14675, Format nach Absprache DIN A3 oder DIN A4

- Entsprechend der Anzahl der hinterlegten Schlüssel im FSD, laminiert im FIZ
- 1 x in elektronischer Form als .pdf per Mail an den Brandschutztechniker der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Herr Niklas Göckeler, n.goeckeler@meschede.de