

TAB Hochsauerlandkreis
Anhang – Kommunaler Teil
Stadt Winterberg

Ansprechpartner Stadt Winterberg

Brandschutztechniker
Patrick Wahle
Fichtenweg 10
59955 Winterberg

Die einheitliche Schließung für das (FSD) und das (FSE) ist bei:

KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Duvendahl 92
D-21435 Stelle

eingerrichtet und nach Freigabe durch die Feuerwehr Winterberg (Brandschutztechniker) dort zu beschaffen.

Die einheitliche Schließung für das FBF ist bei:

Stadt Winterberg
Brandschutztechniker
Patrick Wahle
Fichtenweg 10
59955 Winterberg

eingerrichtet und wird durch den Brandschutztechniker beschafft.

Die Kalotte der **Blitzleuchte** ist in der Farbe Rot auszuföhren.

Anzahl der **Feuerwehrpläne** gem. DIN 14095 in DIN A3:

- 1 x laminiert an der BMZ
- 1 x laminiert für die Feuerwehr
- 1 x in elektronischer Form als .pdf per Email

Anzahl der **Feuerwehrlaufkarten** gem. DIN 14675, Format nach Absprache DIN A3 oder DIN A4:

- 1 x laminiert an der BMZ
- 1 x laminiert für die Feuerwehr
- 1 x in elektronischer Form als .pdf per Email