

TAB Hochsauerlandkreis
Anhang – Kommunaler Teil
Stadt Medebach

Ansprechpartner Stadt Medebach

Leiter Ordnungsamt
Dieter Harbecke
Tel.: 02982 / 400112
Oesterstr. 1
59964 Medebach

Leiter der Feuerwehr
Herbert Kordes
Tel. 0171 / 9340740
Holtischer Weg 30
59964 Medebach

Die einheitliche Schließung für das (FSD) und das (FSE) ist bei:

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Goerzallee 299
14167 Berlin

eingesetzt und nach Freigabe durch den Leiter der Feuerwehr dort zu beschaffen.

Die einheitliche Schließung für das FBF ist bei:

Kruse Sicherheitssysteme GmbH + Co KG
Duvendahl 92
D-21435 Stelle

eingesetzt und nach Freigabe durch den Leiter der Feuerwehr dort zu beschaffen.

Die Kalotte der **Blitzleuchte** ist in der Farbe Rot auszuführen.

Anzahl der **Feuerwehrpläne** gem. DIN 14095 in DIN A3

- 1 x laminiert an der BMZ
- 2 x Laserdruck auf weißer, wasser- und reißfester Folie 120 micron
- 1 x in elektronischer Form als .pdf auf Datenträger (CD)

Anzahl der **Feuerwehrlaufkart** gem. DIN 14675, Format nach Absprache DIN A3 oder DIN A4

- 1 x laminiert an der BMZ
- 1 x in elektronischer Form als .pdf auf Datenträger (CD)